



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00076/21

Серия **RU** № **0312695**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Базис» (ООО «Базис»). Место нахождения (адрес юридического лица): 129347, Россия, город Москва, Ярославское шоссе, дом 124, помещение XVI, комната 3, офис 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141603, Россия, Московская область, город Клин, улица Терешковой, дом 48, строение 8. ОГРН: 5157746294426. Телефон: 8(495)961-76-52, адрес электронной почты: 20bазис15@gmail.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Базис» (ООО «Базис»). Место нахождения (адрес юридического лица): 129347, Россия, город Москва, Ярославское шоссе, дом 124, помещение XVI, комната 3, офис 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141603, Россия, Московская область, город Клин, улица Терешковой, дом 48, строение 8.

### ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые металлические со стационарным порогом и с автоматическим выпадающим порогом, однопольные глухие типа ДПМБ-01-EIS60 и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету типа ДПМБ-О-01-EIS60, с габаритными размерами: по высоте от 1650 мм до 2650 мм, по ширине от 800 мм до 1300 мм; двупольные глухие типа ДПМБ-02-EIS60 и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету типа ДПМБ-О-02-EIS60, с габаритными размерами: по высоте от 1650 мм до 2650 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, толщиной дверного полотна не менее 53 мм, со светопрозрачным заполнением из стекла пожаростойкого многослойного марки «Бренд Гласс ПАРАФЛАМ EIW 60» толщиной 24 мм (ТУ 5924-001-79710207-2014, ООО «Бренд Гласс»), выпускаемые по ТУ 25.12.10-008-18956093-2019 «Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные ДПМБ-01-EIS60 и двупольные ДПМБ-02-EIS60». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний № 2505/С-21 от 15.09.2021 г., № 2506/С-21 от 15.09.2021 г., № 2507/С-21 от 15.09.2021 г., № 2508/С-21 от 15.09.2021 г., № 2509/С-21 от 15.09.2021 г., № 2510/С-21 от 15.09.2021 г., № 2511/С-21 от 15.09.2021 г., № 2512/С-21 от 15.09.2021 г., выданных Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 249 от 29.07.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ77).  
Схема сертификации Ic

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (пункты 1.1, 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.3, 7.1 - 7.2, 8.1 - 8.6). Предел огнестойкости - EIS60. Условия хранения: по группе Ж2 ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев на складе изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки дверей потребителю. Срок службы - не менее 5 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.09.2021

ПО 14.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Феданов Юрий Борисович  
(Ф.И.О.)